



SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ILDSTED

Eier:		Tlf dag tid:	
Adresse:		Postnummer:	
G.nr:	B.nr:	Seksjon nr:	Leil. Nr:

Dokumentasjonen gjelder for følgende ildsted:		Modell:			
Skorsteinstype (Tegl / element):		Dimensjon:			
Ildstedets plassering:		Etg:			
Finnes det andre ildsteder tilknyttet samme pipe:	Ja	Nei	Erstatter installasjonen et gammelt ildsted:	Ja	Nei
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hvis ja: Ildsted som er erstattet:					
Modell:		Sted:		Etasje:	
Modell:		Sted:		Etasje:	

Følgende ble kontrollert av montør under installasjonen, Kontrollpunkt

Ja Nei

Er ildstedet montert etter monteringsanvisning.

Husk å sjekke:

- Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, husk plate foran ildsted.
- Ved montering av peis eller annet tungt ildsted, husk å sjekke om gulvet tåler belastningen.

Er det feiemuligheter for ildsted og røykrør.

Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft.

Er røykrøret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusentens anvisninger.

Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet.

Finnes produktdokumentasjonen med monteringsanvisningen på byggeplass.

Merknad

--

Installert:

.....
Sted

.....
Dato

.....
Montørens signatur

Forebyggende seksjon

Postadresse:

Olav V gate 200 8070 Bodø

Besøksadresse:

Olav V gate 200

Telefoner:

Sentralbord: 75 55 74 00

Telefon: 75 55 74 21

Elektroniske adresser:

e-post: post@saltenbrann.no

kjell.jakobsen@saltenbrann.no

www.Saltenbrann.no